

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 E-mail:
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по г. Бердску Новосибирской области
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Бердск, ул. Черемушная, 1, тел. 8-383-41-4-43-27, E-mail: ondbersk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Бердск, БПВТ им Калинина
(место составления акта)

«12» июля 2021 г.
(дата составления акта)
17» час. «30» мин.
(время составления акта)

Акт выездной проверки №55

плановая

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главного государственного инспектора г. Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненкова Н.А. № 55 от 08 июня 2021 г., номер в ФГИС ЕРП 542104728052

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным государственным инспектором г. Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненковым Николаем Анатольевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
объекты защиты для проживания граждан, территория и объекты обеспечения на территории организации

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Бердск г, БПВТ им Калинина

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения)

иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕРДСКИЙ
ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ИМ. М.И. КАЛИНИНА» (ГАО ССО НСО БПВТ
«ИМ. М.И. КАЛИНИНА»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 25 " июня 2021 г., 10 час. 00 мин. по " 12 " июля 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не
приостанавливалось

с " " г., час. мин. по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

6 часов 00 минут (часы, минуты): (с "25" июня 2021 г., 10 час. 00 мин до 14 час.
00 мин.; с "12" июля 2021 г., с 14 час. 00 мин до 16 час. 00 мин))

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр, 5) истребование документов;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 25 " июня 2021 г., 10 час. 00 мин. по " 25 " июля 2021 г., 16 час. 00 мин. по месту: Бердск г, БПВТ им Калинина осмотр объекта защиты; с " 12 " июля 2021 г., 14 час. 00 мин. по " 12 " июля 2021 г., 16 час. 00 мин. по месту: Бердск г, БПВТ им Калинина осмотр объекта защиты, вручение материалов проверки

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

фототаблица от 25.06.2021 на 2-х листах.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2)
представленные контролируемым лицом;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается не обеспеченной, так как не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной

безопасности, а также имеющаяся система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а именно, отсутствует проектная документация на здания с проживанием маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающая конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений, обеспечивающих в случае пожара: 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей. Не принимаются во внимание справки по учреждению 2021 года, об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки по темам: «Тренировка по отработке действий руководящего состава и персонала ОСМА-2 с ОМ при возникновении пожара», «Тренировка по отработке действий руководящего состава и персонала ОМ при возникновении пожара», «Тренировка по отработке действий руководящего состава и персонала ПНО при возникновении пожара», «Тренировка по отработке действий руководящего состава и персонала ОСМА-1 при возникновении пожара» с выводами: «Сотрудников отделения недостаточно для эвакуации маломобильных», при этом ежегодно происходит увеличение количества на объектах защиты проживающих маломобильных групп населения (часть 1 статьи 80, статья 5, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.7, п.9.1.1. СП 1.13130.2020);

2. Эвакуационные пути (по лестницам, лестничным клеткам) со вторых этажей зданий с пребыванием маломобильных групп населения не предназначены для их эвакуации, при этом не предусмотрены специальные безопасные зоны; устройство пожарных лифтов для пожарных подразделений обеспечивающих эвакуацию имеющегося количества людей с ограниченными возможностями (часть 2 статьи 53, ч.1 и ч.15 ст. 89, ч.19 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

3. В специализированных отделениях для престарелых и инвалидов, перегороды, разделяющие коридоры длиной более 42 метров (в остальных случаях более 60 метров) не являются противопожарными 2-го типа EI 15 (EIW 15) с заполнением в них проёмов дверьми с пределом огнестойкости EI 15 (EIW 15) (части 2, 3 статьи 88, ч.2 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.3.3, п.4.3.7 СП 1.13130.2020)

4. В нарушение ч.6 статьи 134, таблиц №29, №3, №27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в коридоре «общежития – карантинное отделение» для отделки стен применены бумажные обои класса пожарной опасности более чем КМ1;

5. В зданиях организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, не предусмотрено приобретение и выдача людям с индивидуальными способностями к восприятию сигналов оповещения дополнительного оборудования (персональных устройств) со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (часть 12, часть 8 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

6. На период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов на срок более недели (1-й и 2-й шлейфы в главном корпусе), руководитель организации не принял необходимых мер по защите объекта защиты и находящихся в них людей от пожара (увеличение количества дежурного персонала с обеспечением визуального осмотра коридоров, увеличение количества обходов сотрудниками охраны, инструктаж персонала, проверка соблюдения противопожарного режима в помещениях и т.д.) (пп. «б» п.27 ППР РФ);.

7. В общественных зданиях допускается установка огнетушителей с рангом тушения модельного очага пожара ниже минимально допустимого 2А (порошковые), 55В (углекислотные) (п.60, п.400, приложение 1 к ППР РФ);

8. В здании главного корпуса с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров отсутствует ограждение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. (п. 17 ППР РФ; часть 11 статьи 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.7.16 СП 4.13130.2013);

9. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (п.54 ППР РФ);

10. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации зданий БПВТ им Калинина не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей (ч.2 ст.82, часть 7 статьи 84, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

11. При наличии подвесного потолка допускается установка пожарных извещателей на подвесном потолке (плитах или панелях потолка) без устройства специальных монтажных комплектов. (п. 6.6.11 СП 484.1311500.2020; часть 6 статьи 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

12. На объекте защиты (общедоступное на 158 человек) на покрытия полов путей эвакуации (линолеум) не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов, а также не в полном объеме подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (п.25 ППР РФ).

13. В тамбуре второго отделения допускается хранение хозяйственного инвентаря (метлы, лопаты и др.) (пп. «б» п.27 ППР РФ);

14. На дверях, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров, а также дверях в перегородках, разделяющих коридоры, сняты устройства для самозакрывания, не обеспечивается уплотнение в притворах (п. 14 ППР РФ);

15. На дверях, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров, а также дверях в перегородках, разделяющих коридоры, допускается фиксация дверей в открытом положении (пп. «г» п.27, п. 14 ППР РФ);

16. В подвале главного корпуса допускается хранение горючего материала (пп. «а» п.16 ППР РФ);

Нарушения №№ 13-16 устранены в ходе мероприятия по контролю.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Проверочный лист на 12 двухсторонних листах (форма №1, утверждена приказом МЧС России от 25.02.2021 №88)
- 2) Фототаблица на 2-х листах
- 3) Объяснение и.о. директора Переладова А.Л.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР по г. Бердску Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главный государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя

группы инспекторов), проводившего документарную-
проверку)



(подпись)

Начальник ОНД и ПР по г. Бердску Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главный государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а):

И.о. директора ГАУ ССО НСО БПВТ им М.И. Калинина

Переладов Александр Леонидович

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)



Акт выездной проверки направлен: _____

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.