

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Новосибирской области
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633009, НСО, г. Бердск, ул. Черемушная, 1, телефон, факс: 8(38341) 4-43-27
ondberdsk@mail.ru
(место принятия решения)

Акт № 22 от 04.03.2022г.
выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску Новосибирской области Степоненкова Николая Анатольевича от «21» февраля 2022 г. № 22, КНМ 54220061000201681689

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным государственным инспектором города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненковым Николаем Анатольевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу:

633000, обл. Новосибирская, г. Бердск, тер. БПВТ им Калинина

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ИМ. М.И. КАЛИНИНА" ИНН: 5445008081, ОГРН: 1025404725466 юридический адрес: 633001, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРДСК ГОРОД, БПВТ ИМ КАЛИНИНА ТЕРРИТОРИЯ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "24" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "04" марта 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 7 рабочих дней (часы/минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

осмотр:

с "03" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "03" марта 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту:

633000, обл. Новосибирская, г. Бердск, тер. БПВТ им Калинина

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра здания, помещений и территории объекта защиты расположенного по адресу: 633000, обл. Новосибирская, г. Бердск, тер. БПВТ им Калинина, б/н от 03.03.2022г.

истребование документов:

с "03" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "04" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в контрольно наблюдательном деле: нет

2) представленные контролируемым лицом

- документы предоставленные в соответствии с требованием о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов (исх №152 от 03.03.2022г.) в ОНДиПР по г. Бердску (Приказ ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» от 10.01.2022 №25);

11. По результатам выездной проверки установлено, нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

В ходе проведения проверки:

установлено, предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, вынесенное Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Новосибирской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области от 12.07.2021 г. № 55/1/1, в установленный срок до 02.02.2022 года не выполнено, а именно не исполнены п.п. 1,3,5,8,9,10,11,12 предписания:

Пункт №1	В случае проживания в зданиях ГАО ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить разработку проектной документации предусматривающую конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений, обеспечивающих в случае пожара: 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей.	(часть 1 статьи 80, статья 5, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.7, п.9.1.1. СП 1.13130.2020)
Пункт №3	В специализированных отделениях для престарелых и инвалидов, перегородки, разделяющие коридоры длиной более 42 метров (в остальных случаях более 60 метров) выполнить противопожарными 2-го типа EI 15 (EIW 15) с заполнением в них проёмов дверьми с пределом огнестойкости EI 15 (EIW 15)	(части 2, 3 статьи 88, ч.2 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях

		пожарной безопасности"; п.5.3.3, п.4.3.7 СП 1.13130.2020)
Пункт №5	В зданиях организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, предусмотреть приобретение и выдачу людям с индивидуальными способностями к восприятию сигналов оповещения дополнительного оборудования (персональных устройств) со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым	(часть 12, часть 8 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
Пункт №8	В здании главного корпуса с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров выполнить ограждение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254.	(п.7.16 СП 4.13130.2013; п. 17 ППР РФ; часть 11 статьи 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
Пункт №9	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	(п.54 ППР РФ)
Пункт №10	Обеспечить работоспособность в условиях пожара кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации зданий БПВТ им Калинина, в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей.	(ч.2 ст.82, часть 7 статьи 84, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
Пункт №11	При наличии подвесного потолка с установкой пожарных извещателей в плитах или панелях потолка, обеспечить их крепление при помощи специальных монтажных комплектов	(п. 6.6.11 СП 484.1311500.2020; часть 6 статьи 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
Пункт №12	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений обеспечить хранение на объекте защиты документации, подтверждающей пределы огнестойкости, классы пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	(п.25 ППР РФ).

12. К настоящему акту прилагаются:


1) протокол осмотра б/н от 04.03.2022г. с приложенной фототаблицей.

(указываются протоколы и иные документы, заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР по г. Бердску Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главный государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)

(подпись)



Начальник ОНД и ПР по г. Бердску Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главный государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич, тел 8(38341) 4-47-27

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


Ознакомлен:

04.03.2022г. 16.30 Представитель по доверенности – Заместитель директора по административно-хозяйственной части ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» Окулов Владимир Борисович

(Дата, время)

(Должность, фамилия, имя, отчество)

(роспись)



(Делается отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки)

Акт направлен:

04 марта 2022

(Дата, время)

bpvt@mail.ru

(адрес электронной почты указанной в выписке из ЕГРЮЛ)

(Делается Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 21.02.2022г. КНМ 54220061000201681689

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функции), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Проведение проверки не требует согласования с органами прокуратуры

(делается отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры)