

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 E-mail:  
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНДиПР по г. Бердску Новосибирской области**  
**УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

г.Бердск, ул.Черемушная, 1, тел. 8-38341-44327, E-mail: ondberdsk@54.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 053**

по делу об административном правонарушении

«07» ноября 2023г.  
(дата рассмотрения дела)

г. Бердск, ул. Черемушная, 1  
(место рассмотрения дела)

Я, Начальник ОНДиПР по г. Бердску Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области - главный государственный инспектор г. Бердска Новосибирской области по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Степоненков Н.А.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10, 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев протокол об административных правонарушениях №81 от «24» октября 2023 г. и другие материалы дела №84, по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, установил, что юридическим лицом:

1. Полное название юридического лица  
Государственное автономное учреждение  
стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области "Бердский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина"  
организационно-правовая форма, форма собственности
2. Юридический адрес, тел. (факс) 633000, Новосибирская область, г. Бердск, тер. БПВТ им  
Калинина, зд. 1
3. ИНН 5445008081
4. ОГРН 1025404725466
5. Номер регистрационного свидетельства \_\_\_\_\_
6. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области
7. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета  
КПП 544501001
8. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица  
Кузнецов Сергей Фёдорович
9. Дата и место рождения 26.01.1964, гор. Новосибирск
10. Адрес места жительства Г. Обь, Военный городок, дом 125, кв.6
11. Занимаемая должность Директор
12. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя  
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.10.2023г. №ЮЭ9965-23-  
146719148
- (название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
13. Документ, удостоверяющий личность законного представителя  
Паспорт гражданина РФ серия 5008 509998, выдан отделом УФМС России по Новосибирской



области в Кировском районе, 23.06.2009, код подразделения 540-006

Согласно ст. 23.34 КоАП РФ главные государственные инспектора городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами. Обстоятельства, исключающие производство по делу согласно ст. 29.2 КоАП РФ, отсутствуют.

Юридическое лицо - Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина" (ИНН 5445008081) (далее - ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина») уведомлено определением о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 02.11.2023 года, отправленное 02.11.2023 г. на адрес электронной почты [bpvt@mail.ru](mailto:bpvt@mail.ru) и вручено законному представителю ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина» Кузнецову С.Ф.

Законный представитель ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина» при рассмотрении дела присутствует лично, подтвердив личность паспортом гражданина РФ 5008 509998, выдан отделом УФМС России по Новосибирской области в Кировском районе, 23.06.2009, код подразделения 540-006. Отводов и ходатайств не поступало. ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина» согласно сайта [egrul.nalog.ru](http://egrul.nalog.ru) является действующей организацией. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, нет.

Из материалов проверки следует, что

20 октября 2023 г. в 16 час. 45 мин на основании решения (распоряжения) Главного государственного инспектора г.Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненкова Н.А. № 2310/013-54/109-П/ВП, от 02 октября 2023г., была проведена плановая, выездная проверка за соблюдением законодательства пожарной безопасности на территории и в помещениях Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина" по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, здание 1, корпус 2. здание пансионата на 35 мест (кадастровый номер: 54:32:010071:40). В ходе проверки установлено, что юридическим лицом ГАУ ССО НСО "БДИ ИМ. М.И. Калинина" ИНН 5445008081 допущены нарушения законодательства пожарной безопасности, а именно:

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается не обеспеченной, так как не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, а также имеющаяся система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а именно, отсутствует проектная документация на здания с проживанием маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающая конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений, обеспечивающих в случае пожара - эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. (часть 1 статьи 80, статья 5, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.7, п.9.1.1. "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации зданий БПВТ им Калинина не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей (ч.2 ст.82, часть 7 статьи 84, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

3. Эвакуационные выходы с этажа расположены не рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре менее требуемого. (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях



пожарной безопасности, 4.2.16 "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);

4. Этаж здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не имеет двух эвакуационных выходов, соответствующих требованиям пожарной безопасности, а именно ширина имеющихся эвакуационных выходов составляет менее 1,35м. (фактически 0,72м.) (ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.9 "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);

5. На эвакуационном пути, допускается устройство перепада высот менее 0,45м. без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479, ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).

6. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. (отсутствует рабочий проект) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479).

По итогам проверки Государственным инспектором г. Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Пятигорец В.А. составлен протокол на юридическое лицо ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина» об административном правонарушении от 24.10.2023 №81.

По итогам проверки государственными инспекторами г. Бердска Новосибирской области по пожарному надзору вынесены акты от 20.10.2023г. №2310/013-54/109-П/АВП, который был вручен директору ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина» Кузнецову С.Ф.. Протокол об административном правонарушении от 24.10.2023 №81, составлен в присутствии законного представителя юридического лица. Нарушений прав ГАУ ССО НСО «БДИ ИМ. М.И. КАЛИНИНА» при проведении проверки не выявлено.

Законным представителем ГАУ ССО НСО «БДИ ИМ. М.И. КАЛИНИНА» при составлении протокола внесено объяснение, в котором указано на несогласие с протоколом №81 от 24.10.2023: «Все указанные замечания являются предметом рассмотрения спора по иску прокурора г. Бердска №2-1746/2023 к БДИ им. Калинина с июля 2023. Ближайшее судебное заседание состоится 21.11.2023. Для устранения нарушений заключён государственный контракт №01512000060230003720001 на разработку проектной документации на строительство нового корпуса. По окончании строительства нового корпуса, корпус на 35 мест будет снесён».

По существу, указанные обстоятельства законного представителя ГАУ ССО НСО «БДИ ИМ. М.И. КАЛИНИНА» в несогласии с протоколом не указывают на малозначительность, сообщают о заблаговременно принимаемых мерах к устранению выявленных нарушениях, но не сообщают о достаточности принимаемых обоснованных мер для защиты жизни и здоровья граждан в период заключения контрактов, выполнения проектных работ и строительства нового здания (выполнение рассредоточено расположенных эвакуационных выходов соответствующих требованиям нормативных документов и др.), не содержат обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьёй 24.5 КоАП РФ, могут быть рассмотрены как смягчающие административную ответственность обстоятельства. Факт рассмотрения дела по исковому заявлению (в порядке ст. 45 ГПК РФ) о понуждении к исполнению обязанности в натуре прокурора г. Бердска в суде, не отменяют административной ответственности за выявленные нарушения обязательных требований по пожарной безопасности.

31.10.2023 в Главное управление МЧС России по Новосибирской области поступило обращение Кузнецова С.Ф. (вх №ГИ-204-4291) содержащее жалобу ГАУ ССО НСО "БДИ ИМ. М.И. Калинина" за исх. №1149 от 30.10.2023 на протокол от 24.10.2023 №81, содержащее доводы, аналогичные пояснению, указанному в объяснении к протоколу от 24.10.2023 №81 с просьбой признать недействующие пункты 1-6 п.13 Протокола №81 от 24.10.2023 г. об административном правонарушении в связи с рассмотрением данных в порядке искового



производства в Бердском городском суде (дело 2-1746/2023).

В п. 3 Жалобы указано на незаконность нарушения №3 в протоколе №81 от 24.10.2023 г., а именно, «Эвакуационные выходы с этажа расположены не рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре менее требуемого (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, 4.2.16 "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"», так из здания имеется 4 эвакуационных выхода, расположенных в различных частях здания, а пункт 23 ППР в РФ гласит, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; незаконность нарушения №4 в №81 от 24.10.2023 г., а именно: «Этаж здания класса функциональной пожарной безопасности Ф 1.1 не имеет двух эвакуационных выходов, соответствующих требованиям пожарной безопасности, а именно ширина имеющихся эвакуационных выходов составляет менее 1,35м. (фактически 0,72м.) (ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.9 "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"»), так указанные как нарушение нормативные акты не соответствуют сути предьявленного правонарушения. Статья 89 ФЗ-123-ФЗ от 22.07.2023 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» описывает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, однако в нем отсутствует конкретные указания на ширину эвакуационных выходов. п.4.2.9 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» устанавливает количество эвакуационных выходов на этажах здания, а также с эксплуатируемой кровли, однако в нём также отсутствуют конкретные указания на ширину эвакуационных выходов»; незаконность нарушения №5 в №81 от 24.10.2023 г., а именно, на эвакуационном пути, допускается устройство перепада высот менее 0,45м. без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479, ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"», так как замеры сертифицированным измерительным прибором уклона пандуса инспектором не производилась. Выводы сделаны на основе собственных субъективных убеждений инспектора и являются необоснованными.

По незаконности нарушений п.3-5 в протоколе №81 от 24.10.2023 г, согласно п.2(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479, руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации. Данный пункт определяет обязательное требование эксплуатации здания в соответствии с проектной документацией. В случае отсутствия на объект защиты полного комплекта проектной документации на строительство здания, руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

По вопросу применения "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", в том числе п. 4.2.16. Выполнение на добровольной основе нормативных документов по пожарной безопасности и соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) является одним из условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Так, согласно пункта 1 части 1 статьи 6 «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности» Технического регламента,



пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условия выполнения в полном объеме требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона (национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона).

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 года №318 утвержден «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пунктом 13 в таблице прилагаемого перечня к данному Приказу указан СП 1.13130.2020.

При этом, здание пансионата на 35 мест (кадастровый номер: 54:32:010071:40), было реконструировано из здания «Общежития-карантинного отделения», включающее изменение функционального назначения объекта защиты и ликвидации основного эвакуационного выхода, ведущего через помещение №35 (по плану БТИ, составленному после реконструкции по состоянию на 12.12.2007), помещение №28 - коридор (по плану БТИ, составленному до 2007).

Согласно подпункта н) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №147 на объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

Протокол об административном правонарушении является процессуальным документом, фиксирующим совершенное административное правонарушение. Обжалование протокола об административном правонарушении не предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку данный документ по делу об административном правонарушении не является итоговым.

От законного представителя ГАУ ССО НСО «БДИ ИМ. М.И. КАЛИНИНА» при рассмотрении дела не поступило ходатайств об объединение протоколов №79 и №80.

В действиях ГАУ ССО НСО «БДИ ИМ. М.И. КАЛИНИНА» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Сроки давности привлечения к административной ответственности не пропущены.

В соответствии с абц. 4 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу абц. 3 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Согласно ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.



В ходе производства по делу установлено, что юридическое лицо – ГАУ ССО НСО «БДИ ИМ. М.И. КАЛИНИНА» нарушило требования нормативных документов по пожарной безопасности. У юридического лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ заключается в нарушении или невыполнении юридическим лицом правил, норм и стандартов пожарной безопасности. Противоправное деяние юридического лица не связывается правовой нормой с обязательным наступлением вредных последствий. Для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта нарушения (невыполнения) требований пожарной безопасности.

Статья 20.4 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, и влечет для юридических лиц предупреждение или наложение административного штрафа от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей предупреждение или наложение административного штрафа от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей, с учётом даты выявления правонарушения и ст. 1.7 КоАП РФ.

В силу статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ (часть 1).

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (часть 3 статьи 4.1 КоАП РФ).

Административное наказание в виде предупреждения назначается в случаях, если оно предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса об административных правонарушениях, за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба (часть 3.5 статьи 4.1 КоАП РФ).

Юридическое лицо ГАУ ССО НСО «БДИ ИМ. М.И. КАЛИНИНА» ранее к административной ответственности не привлекалось. Выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности в части несоответствия в зданиях конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений (несоответствия путей эвакуации, противопожарных преград), создавали угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара.

При назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (часть 1 статьи 4.1.2 КоАП РФ).

В реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, сформированном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. N 1290, ГАУ ССО НСО «БДИ ИМ. М.И. КАЛИНИНА» на момент совершения административного правонарушения и на момент рассмотрения не было и нет.

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья,



орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей (часть 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ).

Учитывая положение юридического лица, которое является государственным учреждением, осуществляет финансово-экономическую деятельность в рамках бюджетных ассигнований, нарушения, приняты меры к устранению выявленных нарушений, должностное лицо рассматривающее дело в совокупности признаёт вышеуказанные обстоятельства исключительными и считает возможным назначение наказания в виде административного штрафа, в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, что в данном случае будет полностью отвечать целям административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

*ч.2 ст.4.2 КоАП РФ, смягчающих административную ответственность обстоятельств, а именно, заблаговременное принятие мер по устранению большинства выявленных нарушений требований пожарной безопасности*

---

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Юридическое лицо – Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина"

---

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначить наказание в виде

*штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч рублей)*

В соответствии с частью 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа *(75000 (семьдесят пять тысяч рублей))*

---

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, на УИН 17700713623002251596

**ИНН 5406297094; КПП 540601001;**



Единый казначейский счёт 40102810445370000043;  
БИК территориального органа Федерального казначейства (ТОФК): 015004950;  
Номер казначейского счета 03100643000000015100;  
получатель УФК по Новосибирской области (ГУ МЧС России по  
Новосибирской области), ОКТМО 50701000; код бюджетной классификации –  
17711601201010004140

Должностное лицо, вынесшее постановление:  
Главный государственный инспектор г. Бердска  
Новосибирской области по пожарному надзору  
Степоненков Н.А.

должность, инициалы и фамилия

М.П.  
органа ГПН

Копию постановления получил(а)

07.11.2023

дата, подпись

Копию настоящего постановления направлена:

подпись

Кузнецов С.В.

фамилия, инициалы

Дата вступления в законную силу «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.  
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 53 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г. исполнено: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.  
Постановление направлено для принудительного исполнения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.  
Исх. № \_\_\_\_\_

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях  
(извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

- 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;



3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

**КоАП РФ Статья 31.5. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания**

1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства или в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до

2. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 - 1.3-3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

1.3-3. При уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, административный штраф уплачивается в полном размере. 1.5. Административный штраф, предусмотренный частями 1 - 1.4 настоящей статьи, может быть уплачен в соответствующем размере лицом, привлеченным к



административной ответственности, до дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста

**1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.**