

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску
Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

г.Бердск, ул.Черемушная, 1, тел. 44327, E-mail: ondberdsk@54.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 55/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕРДСКИЙ ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
ИМ. М.И. КАЛИНИНА»

(ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного
инспектора

по г. Бердску Новосибирской области по пожарному надзору № 55
(наименование органа ГПН)

от « 08 » июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 25 » июня 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 12 » июля 2021 г.
проведена проверка

Начальником ОНДиПР по г. Бердску Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новоси-
бирской области - главным государственным инспектором г. Бердска Новосибирской области по
пожарному надзору подполковником в.сл. Степоненковым Николаем Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕРДСКИЙ ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
ИМ. М.И. КАЛИНИНА»(ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА») , г.Бердск, пос Новый

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заместителем директора по административно-хозяйственной части ГАУ ССО
НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» Переладовым Александром Леонидовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной без-
опасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са-	Вид нарушения обязательных требований пожар- ной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование норма-	Срок устране- ния наруше-	Отмет- ка (под- пись) о
-----------------------	---	---	------------------------------------	----------------------------------

ния		тивного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	ния обязательных требований пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В случае проживания в зданиях ГАО ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить разработку проектной документации предусматривающую конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений, обеспечивающих в случае пожара: 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей.	(часть 1 статьи 80, статья 5, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.7, п.9.1.1. СП 1.13130.2020)	02.02.2022	
2	Со вторых этажей зданий с пребыванием маломобильных групп населения, имеющих эвакуационные пути (по лестницам, лестничным клеткам) не предназначенным для их эвакуации, предусмотреть специальные безопасные зоны; устройство пожарных лифтов для пожарных подразделений, обеспечивающих эвакуацию имеющегося количества людей с ограниченными возможностями	(часть 2 статьи 53, ч.1 и ч.15 ст. 89, ч.19 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	13.07.2022	
3	В специализированных отделениях для престарелых и инвалидов, перегородки, разделяющие коридоры длиной более 42 метров (в остальных случаях более 60 метров) выполнить противопожарными 2-го типа EI 15 (EIW 15) с заполнением в них проёмов дверьми с пределом огнестойкости EI 15 (EIW 15)	(части 2, 3 статьи 88, ч.2 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.3.3, п.4.3.7 СП 1.13130.2020)	02.02.2022	
4	В коридоре «общежития – карантинное отделение» для отделки стен применить отделочные материалы класса пожарной опасности более чем КМ1	ч.6 статьи 134, таблиц №29, №3, №27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 "Технический регламент о требованиях по-	02.02.2022	

		жарной безопасности",		
5	В зданиях организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, предусмотреть приобретение и выдачу людям с индивидуальными способностями к восприятию сигналов оповещения дополнительного оборудования (персональных устройств) со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым	(часть 12, часть 8 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	02.02.2022	
6	На период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты принимать необходимые меры по защите объекта защиты и находящихся в них людей от пожара (увеличение количества дежурного персонала с обеспечением визуального осмотра коридоров, увеличение количества обходов сотрудниками охраны, инструктаж персонала, проверка соблюдения противопожарного режима в помещениях и т.д.)	(пп. «б» п.27 ППР РФ)	02.02.2022	
7	Обеспечить установку огнетушителей с рангом тушения модельного очага пожара не ниже минимально допустимого в соответствии с приложением 1 к ППР РФ	(п.60, п.400, приложение 1 к ППР РФ)	02.02.2022	
8	В здании главного корпуса с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров выполнить ограждение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. (п. 17 ППР РФ; часть 11 статьи 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	(п.7.16 СП 4.13130.2013)	02.02.2022	
9	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	(п.54 ППР РФ)	02.02.2022	
10	Обеспечить работоспособность в условиях пожара кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации зданий БПВТ им Калинина, в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей.	(ч.2 ст.82, часть 7 статьи 84, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	02.02.2022	
11	При наличии подвесного потолка с установкой	(п. 6.6.11 СП	02.02.20	

	пожарных извещателей в плитах или панелях потолка, обеспечить их крепление при помощи специальных монтажных комплектов	484.1311500.2020; часть 6 статьи 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	22	
12	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений обеспечить хранение на объекте защиты документации, подтверждающей пределы огнестойкости, классы пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	(п.25 ППР РФ).	02.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по г. Бердску Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – Главный государственный инспектор г. Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненков Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

12.07.2021


М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

ИО директора ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ.

М.И. КАЛИНИНА» Переладов Александр

Леонидович



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

12.07.2021

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99