

KNM 54220061000200876911



Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Новосибирской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633009, НСО, г. Бердск, ул. Черемушная, 1, телефон, факс: 8(38341) 4-43-27

ondberdsk@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 54-312-2022/0032пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя Главного государственного инспектора города Бердска по пожарному надзору Скупского Алексея Александровича № 54-312-2022/0032рс от «29» июля 2022 года

в период с «03» августа 2022г. по «16» августа 2022г.

Государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору капитан вн. службы Рева Андрей Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа

государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал(а) контролируемое лицо

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, являющиеся резервными	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	07.11.2022г.	

	источниками питания электроприемников автоматических установок систем пожарной сигнализации, не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24ч. и в режиме «Тревога» не менее 3 ч. (при отключении основного электропитания происходит полное отключение АУПС и СОУЭ)	утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 , ч. 11 ст.84, ч. 4 ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности		
2.	на втором этаже не все помещения защищены автоматической установкой пожарной сигнализации, а именно: тамбур палаты №3, складское помещение напротив помещения №48, помещение №34, кабинет психологов, помещение №9 (нумерация указана фактическая)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, Приложение №1; 3, ч. 6 ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	07.11.2022г.	
3.	на втором этаже при двухстороннем открывании дверей из помещений в коридор, ширина пути эвакуации менее требуемого (общий коридор 2-го этаж комната 12-13)	ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	07.11.2022г.	
4.	в помещениях №№ 11, 13, 14, 15, 17, 18, 36, тренажерный зал, автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии. (При воздействии на дымовой извещатель пожарный аэрозольным распылителем дыма, не происходит выдачи сигнала «Пожар», а также автоматического запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, ст.83, ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	07.11.2022г.	
5.	при воздействии (принудительное нажатие) на извещатель пожарный ручной(ИПР) в коридоре 2-го этажа у помещения №9, не	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением	07.11.2022г.	

	происходит запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Правительства от 16.09.2020г. № 1479, ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»		
6.	при воздействии (принудительное нажатие) на извещатель пожарный ручной(ИПР) в коридоре 2-го этажа у помещения №2, не происходит запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;	07.11.2022г.	
7.	уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении склада расположенного на первом этаже, а также в помещениях второго этажа № №25, 27, 36 и помещение персонала менее требуемого.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479,ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	07.11.2022г.	
8.	настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка	чп. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, ст.84	07.11.2022г.	

		Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»		
9.	на объекте защиты не в полном объеме хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (отсутствует рабочий проект на часть первого этажа)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479	07.11.2022г.	
10.	на объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479	07.11.2022г.	
11.	на втором этаже в помещении с одним эвакуационным выходом (палате №19) допущено одновременное размещение более 10 человек (пациентов).	ст. 89 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	07.11.2022г.	
12.	в административной части здания, в помещении охраны, а также на лестничной площадке расположенной в левой части кинозала допущено курение.	п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479	07.11.2022г.	
13.	общий коридор 2-го этажа (отделение милосердия) не оборудован эвакуационным освещением работающим в круглосуточном режиме либо включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	07.11.2022г.	

14.	расход воды в диктующем пожарном кране № 20 здания главного корпуса не соответствует нормативным требованиям, а именно менее 2,5 л/с	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, табл. 7.1 СП 10.13130.2020	07.11.2022г.	
15.	объект защиты (дом престарелых и инвалидов) высотой 2 этажа, расположен в здании ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности ниже С0.	ст.87 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.7.19 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	07.11.2022г.	
16.	помещения (палаты) для МГН, за исключением группы М1, в палатных отделениях не отделены от общих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены (перегородки) - REI (EI) 60, двери - EI 30.	ст.88, 89 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3.10 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	07.11.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« ____ » 2022г.

(должность, фамилия, инициалы)

Государственный инспектор г. Бердска
Новосибирской области по пожарному надзору
Рева Андрей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

М.Л.П.*



« 16 » 08 2022г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.