В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функции), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

КНМ 54220061000201681689

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633009, НСО, г. Бердск, ул. Черемушная, 1, телефон, факс: 8(38341) 4-43-27 ondberdsk@mail.ru

(место принятия решения)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕРДСКИЙ ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ИМ. М.И. КАЛИНИНА»

(ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску Новосибирской области по пожарному надзору Степоненкова Николая Анатольевича № 22 от «21» февраля 2022 года

в период с «24» февраля 2022г. по «04» марта 2022г.

Главный государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество,(при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая *выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в отношении *ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА»*

В ходе которого присутствовал(а) контролируемое лицо

Заместитель директора по административно-хозяйственной части ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» Окулов Владимир Борисович; Специалист по противопожарной профилактике ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» Бикбатыров Леонид Бикбординович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия	Пункт (абзац пункта) и наименование нор-	Срок устра-нения нару-	Отметка (подпись)

	по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В случае проживания в зданиях ГАОССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить разработку проектной документации предусматривающую конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений, обеспечивающих в случае пожара: 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей.	(часть 1 статьи 80, статья 5, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.7, п.9.1.1. СП 1.13130.2020)	07.11.2022	
2	Со вторых этажей зданий с пребыванием маломобильных групп населения, имеющих эвакуационные пути (по лестницам, лестничным клеткам) не предназначенным для их эвакуации, предусмотреть специальные безопасные зоны; устройство пожарных лифтов для пожарных подразделений, обеспечивающих эвакуацию имеющегося количества людей с ограниченными возможностями	(часть 2 статьи 53, ч.1 и ч.15 ст. 89, ч.19 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	07.11.2022	
3	В специализированных отделениях для престарелых и инвалидов, перегородки, разделяющие коридоры длиной более 42 метров (в остальных случаях более 60 метров) выполнить противопожарными 2-го типа EI 15 (EIW 15) с заполнением в них проёмов дверьми с пределом огнестойкости EI 15 (EIW 15)	(части 2, 3 статьи 88, ч.2 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.3.3, п.4.3.7СП 1.13130.2020)	07.11.2022	
4	В зданиях организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной	(часть 12, часть 8 статьи 84 Федерального закона	07.11.2022	

	форме, предусмотреть приобретение и выдачу людям с индивидуальными способностями к восприятию сигналов оповещения дополнительного оборудования (персональных устройств) со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым	от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")		
5	В здании главного корпуса с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров выполнить ограждение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. (п. 17 ППР РФ; часть 11 статьи 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(п.7.16 СП 4.13130.2013)	07.11.2022	
6	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	(п.54 ППР РФ)	07.11.2022	
7	Обеспечить работоспособность в условиях пожара кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации зданий БПВТ им Калинина, в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей.	(ч.2 ст.82, часть 7 статьи 84, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	07.11.2022	
8	При наличии подвесного потолка с установкой пожарных извещателей в плитах или панелях потолка, обеспечить их крепление при помощи специальных монтажных комплектов	(п. 6.6.11 СП 484.1311500.2020; часть 6 статьи 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	07.11.2022	

9	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений обеспечить хранение на объекте защиты документации, подтверждающей пределы огнестойкости, классы пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	(п.25 ППР РФ).	07.11.2022	

(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР по г. Бердску Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главный государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

«04» марта 2022г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Ознакомлен:

04.03.2022г. 16.30 Представитель по доверенности – Заместитель директора по административно-хозяйственной части ГАУ ССО НСО БПВТ «ИМ. М.И. КАЛИНИНА» Окулов Владимир Борисович

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«04» марта *2022г.*

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.