

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«22» сентября 2023 г., 54240061000207800782
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» ноября 2024 г., 16 час. 45 мин. № 2410/013-54/162-П/ВП

(дата и время составления акта)

обл Новосибирская, г Бердск, ул Черемушная, Дом 1

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки
от «30» октября 2024 г., № 2410/013-54/162-П/ВП, учетный номер проверки 54240061000207800782.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Степоненков Николай Анатольевич – начальник ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главный государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору)
2. Пятигорец Влада Андреевна – инспектор ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору)
3. Рева Андрей Николаевич – старший инспектор ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Мамедова Ольга Олеговна - Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ИМ. М.И.
КАЛИНИНА" ИНН 5445008081, адрес регистрации юридического лица: 633000, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БЕРДСК, ТЕР БПВТ ИМ КАЛИНИНА, ЗД. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» ноября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «22» ноября 2024 года, 16 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

75 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) опрос; 2) осмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «22» ноября 2024 года, 13 час. 00 мин.

по «22» ноября 2024 года, 13 час. 45 мин.

по месту: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, Здание 1, (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 22.11.2024 №б/н

2) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) осмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» ноября 2024 года, 10 час. 30 мин.

по «18» ноября 2024 года, 11 час. 10 мин.

по месту: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, Здание 1, (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 18.11.2024 №б/н

3) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) осмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» ноября 2024 года, 10 час. 30 мин.

по «18» ноября 2024 года, 11 час. 10 мин.

по месту: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, Здание 1, (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 18.11.2024 №б/н

4) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) осмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «11» ноября 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «20» ноября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по месту: обл Новосибирская, г Бердск, ул Черемушная, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 11.11.2024 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. 1. Приказ о возложении обязанностей от 08.11.2024 №246; 2. Сертификат соответствия на напольное покрытие, экспертное заключение; 3. Договор на обслуживание АПС и СОУЭ; 4. Копия журнала эксплуатации систем ПЗ; 5. Акты чистки вент систем; 6. Приказ о назначении ответственных за ПБ; 7. Акт (протокол) испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций; 8. Договор на обслуживание ООО "Мониторинг"; 9. Копия журнала регистрации работ по ТО и ППР АПС; 10. Акт о приемке выполненных работ (монтаж ограждения кровель перилами); 11. Протокол испытаний ограждений кровли; 12. Протокол испытаний пожарных лестниц; 13. Акт испытаний ПГ на водоотдачу от 11.04.2024, 16.10.2024; 14. Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 10.04.2024, 16.10.2024; 15. Акт перекачки пожарных рукавов от 09.04.2024; 16. Акт об переосвидетельствовании и перезарядки огнетушителей № 1123 от 17.04.2024; 17. Сопроводительное письмо Министру труда и социального развития Новосибирской области "О выделении денежных средств" от 05.08.2024 №710/40.010-исх. 18. Договор на оказание услуг № 2024.388104 от 29.03.2024; 19. Письмо ИП Зуев И.Н. от 21.11.2024; 20. Копия Журнала АПС и СОУЭ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. - пожарная безопасность объекта защиты считается не обеспеченной, так как не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, а также имеющаяся система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а именно, отсутствует проектная документация на здания с проживанием маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающая конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений, обеспечивающих в случае пожара - эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара (часть 1 статьи 80, статья 5, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.7, п.9.1.1. "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194); . Место выявления нарушения: Здание Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 18, Статья 80, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара.
2. - эвакуационные пути (по лестницам, лестничным клеткам) со вторых этажей здания с пребыванием маломобильных групп населения не предназначены для их эвакуации, при этом не предусмотрены специальные безопасные зоны; устройство пожарных лифтов для пожарных подразделений обеспечивающих эвакуацию имеющегося количества людей с ограниченными возможностями (часть 2 статьи 53, ч.1 и ч.15 ст. 89, ч.19 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; . Место выявления нарушения: Здание Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
3. - в специализированных отделениях для престарелых и инвалидов, перегородки, разделяющие коридоры длиной более 42 метров (в остальных случаях более 60 метров) не являются противопожарными 2-го типа EI 15 (EIW 15) с заполнением в них проёмов дверьми с пределом огнестойкости EI 15 (EIW 15) (части 1, 2, 3 статьи 88, ч.2 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.3.3, п.4.3.7 "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194); . Место выявления нарушения: Здание Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. - в зданиях организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, не предусмотрено приобретение и выдача людям с индивидуальными способностями к восприятию сигналов оповещения дополнительного оборудования (персональных устройств) со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (часть 12, часть 8 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"); . Место выявления нарушения: Здание Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 8, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
5. - кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации зданий БПВТ им Калинина не обеспечивают

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей (ч.2 ст.82, часть 7 статьи 84, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");. Место выявления нарушения: Здание Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

6. - на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. (отсутствует рабочий проект) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479); . Место выявления нарушения: Здание Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

7. - объект защиты (дом престарелых и инвалидов) высотой 2 этажа, расположен в здании ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности ниже С0. (ст. 87 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.7.19 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утв Приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151); . Место выявления нарушения: Здание Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

8. - помещения (палаты) для МГН, за исключением группы М1, в палатных отделениях не отделены от общих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены (перегородки) - REI (EI) 60, двери - EI 30. (ст. 88, 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3.10 "СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194).. Место выявления нарушения: Здание Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

9. Для общественного здания Главного корпуса Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152), минимальный расход воды на пожаротушение диктующего ПК-с предусмотрен менее 2,5 л/с. (ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 , п. 3 Таблицы 1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования утв. Приказом МЧС от 27.07.2020 № 559). Место выявления нарушения: 2 этаж Здания Главный корпус Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 11.11.2024 №б/н
2. протокол инструментального обследования от 18.11.2024 №б/н
3. протокол осмотра от 18.11.2024 №б/н
4. протокол опроса от 22.11.2024 №б/н
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152))
6. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новосибирская, г Бердск, тер БПВТ им Калинина Здание 1 (кадастровый номер: 54:32:01071:152))

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору) Пятигорец Влада Андреевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

678DE00DB1E5D5333CEB2D64E9FAC43C
Владелец: Пятигорец Влада Андреевна
Действителен с 01.02.2024 по 26.04.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Пятигорец Влада Андреевна - инспектор ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83834144327, e-mail: pyatigorecva@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

